

Oświadczenie EI60 – Zamek hotelowy E3064P / S3063P

BH-Wandex Jarosław Czechowski

ul. Ciołka 8/210

01-402 Warszawa

Oświadczenie dotyczące odporności ogniowej zamka hotelowego E3064P / S3063P

Oświadczam, że zamek hotelowy modeli **E3064P** oraz **S3063P**, produkcji ORBITA TECHNOLOGY CO., LTD, został przebadany pod kątem odporności ogniowej zgodnie z normą **EN 1634-1:2014+A1:2018**.

Badanie przeprowadzono w laboratorium **Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Shanghai Fengxian Branch**.

Raport z badań: Intertek nr 221115007SHF-001 **Data badania:** 30.01.2023 **Data wydania raportu:** 17.03.2023

Zgodnie z raportem: „The test assembly satisfied the performance requirements... Integrity 66-68 minutes, Insulation 66-68 minutes.” „The doorset B therefore met the criteria of the test standards for insulation performance of 68 minutes.”

Na podstawie wyników badań zamek **E3064P / S3063P** może być stosowany w drzwiach o klasie odporności ogniowej **EI60**, pod warunkiem montażu zgodnego z instrukcją producenta drzwi oraz zamka.

Raport Intertek jest raportem z badań typu i stanowi dowód spełnienia wymagań normy EN 1634-1 przez zestaw „drzwi + zamek”.

Warszawa, 04.09.2026



Jarosław Czechowski

BH-Wandex